

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.:DoP-16-0034-00

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps                               | NYM; (N)YM 300/500V vieladrig mit runden Leitern   |
| 2 | Bereich  | nach Klassifizierungsbericht   |
| 3 | Verwendungszweck(e)  | Das Entstehen und Ausbreitung von Feuer und Rauch einschränkende Produkt zur Energieversorgung von Gebäuden und anderen Bauwerken. |
| 4 | Hersteller   | TELE-FONIKA Kable S.A.<br>ul. Hipolita Cegielskiego 1<br>32-400 Myślenice, Polska  |
| 5 | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | 3  |
| 6 | Harmonisierte Norm   | EN 50575:2014+A1:2016  |
| 7 | Notifizierte Stelle(n)   | 1488   |
| 8 | Erklärte Leistung  | Die Reaktion auf Feuer: <b>Eca</b>   |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Jakub Siemiński**

(name)

Myślenice, 15.11.2016

(Ort, Datum)

.....OWNY TECHNOLOG GRUP.....

(Unterschrift **Jakub Siemiński**)