

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.:DoP-17-0192-01

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | NSGSFOU; (N)SGAFOU 1,8/3kV eindrig |
| 2 | Bereich | nach Klassifizierungsbericht |
| 3 | Verwendungszweck(e) | Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken mit einer definierten Brandklasse |
| 4 | Hersteller | TELE-FONIKA Kable S.A.
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice, Polska |
| 5 | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | 3 |
| 6 | Harmonisierte Norm | EN 50575:2014+A1:2016 |
| 7 | Notifizierte Stelle(n) | Institut Techniki Budowlanej NB 1488 |
| 8 | Erklärte Leistung | Die Reaktion auf Feuer: Eca |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Jakub Siemiński**

Myślenice 1.06.2017

(Ort, Datum)

GŁÓWNY TECHNOLOG GRUPY (name)

.....
Jakub Siemiński
(Unterschrift)