

nach DIN 43870 bdew-Richtlinie 2009
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei


Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1xKundenzylinder eingebaut)

- Hausanschlußkasten 3xNH00 100A, bis 70mm²
- 1xDIN-Zählerplatz 450mm
- 5-Leiter-Sammelschiene 250A
- 5-Leiter-Verdrahtung
- 1xDIN-TSG Platz 300mm
- TSG Sicherungselement D01,7 pol. Steuerleitungsklemme
- 1xSchaltuhr 1-Kanal
- 1xDämmerungsschalter inkl. externen Lichtsensor
- 2xH/0/A Schalter
- 2x63A Installationsschütze
- 12xB16 1pol.Leitungsschutzschalter
- 4xAbgangsklemmen 16mm²,5pol

- Sockelfüllmaterial
- Einbau von sel. Hauptsicherungsautomaten



				Datum	07.09.2012	Projekt: SBS Best. Nr:07.00.0P1		Ang.-Nr.:	 GSAB Elektrotechnik GmbH			=			
				Bearb.	P.Malso			Auf.-Nr.:				+			
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
											99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl.